



171000100485

# 质 量 检 测 报 告 书

(水) 检字第20180423号

共 4 页 第 1 页

样品名称 武进水厂出厂水

受检单位 常州通用自来水有限公司

常州市疾病预防控制中心  
常州市卫生检测中心

二〇一八年九月二十五日



## 质量检测报告书说明

- 一、对本检测报告若有异议，可在收到报告之日起十五天内向本中心提出复核申请。
- 二、委托检测，本报告仅对送检样品负责。
- 三、本检测报告涂改、增删无效，未加本单位印章无效。
- 四、凡部分复制、摘用或篡改本报告内容，引起法律纠纷者，责任自负。
- 五、本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优。
- 六、检测项目前带“△”为非计量认证项目。

联系地址：常州市新北区泰山路203号

邮政编码：213022

联系电话：0519-86682319

网 址：[www.czcddc.com](http://www.czcddc.com)

# 检 测 报 告

(水) 检字第20180423号 共 4 页 第 3 页

|          |             |      |            |
|----------|-------------|------|------------|
| 样品名称     | 武进水厂出厂水     | 检测类别 | 委托         |
| 商标、编号或批号 | 见下          | 采样地点 | ——         |
| 生产单位     | ——          | 包装情况 | 见下         |
| 受检单位     | 常州通用自来水有限公司 | 样品数量 | 见下         |
| 单位地址     | 常州市太湖西路159号 | 收样日期 | 2018-09-04 |

## 检测依据

GB/T5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》

| 检测项目  | 标准值                | 结果                 |
|---|--------------------|--------------------|
| 水20180423001 武进水厂出厂水<br>(20180904) 25L/桶×2<br>贾第鞭毛虫<br>隐孢子虫<br>以下空白 | <1个/10L<br><1个/10L | <1个/10L<br><1个/10L |

编制:

代怡

审核:

廖俊宇

签发:

廖俊宇

检测机构检验章

2018年9月25日

|                         |       |        |
|-------------------------|-------|--------|
| 检测环境条件<br>相对湿度43%，温度37℃ |       |        |
| 检测用主要仪器                 |       |        |
| 编 号                     | 名 称   | 型 号    |
| 1-033                   | 恒温室   | 恒温室    |
| 0-119                   | 菌落计数器 | JLQ-S1 |
|                         |       |        |
|                         |       |        |
|                         |       |        |
|                         |       |        |
|                         |       |        |
|                         |       |        |
|                         |       |        |
|                         |       |        |
|                         |       |        |
|                         |       |        |
|                         |       |        |
|                         |       |        |
|                         |       |        |
| 检测说明<br>无特殊说明           |       |        |