

检 测 报 告

报告编号： 2024-09-685

样品名称： 二次供水1

受检单位： /

委托单位： 常州市住房和城乡建设局

国家城市供水水质监测网无锡监测站



声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：wxjcz@sina.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样 品 编 号： TW2409-0897

样 品 类 别： 生活饮用水

样 品 性 状： 澄清液体

检 测 性 质： 委托检测

采 样 单 位： 国家城市供水水质监测网无锡监测站

采 样 地 点： 常州市新北区绿都万和城地下泵房出水采样点

采 样 日 期： 2024.09.29

检 测 日 期： 2024.09.29~2024.10.01

委托单位联系人： 徐棋

委托单位联系方式： 13861299900

检 测 依 据： 见内页

评 价 依 据： /

说明（解释） /

备注 /

编制人：

徐棋

审核人：

王正华

签发人：

福

(检验检测专用章)

签发日期：2024年 10月 9 日

检 测 报 告

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | GB 5749-2022 标准限值 | 检测依据 |
|----|-------|-----------|------|---|-----------------------|
| 1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 不应检出 | GB/T 5750.12-2023 5.2 |
| 2 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 100 | GB/T 5750.12-2023 4.1 |
| 3 | 色度 | 度 | <5 | 15 | GB/T 5750.4-2023 4.1 |
| 4 | 浑浊度 | NTU | 0.19 | 1 | GB/T 5750.4-2023 5.1 |
| 5 | 臭和味 | 级 | 0 | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2023 6.1 |
| 6 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无 | GB/T 5750.4-2023 7.1 |
| 7 | pH | 无量纲 | 7.62 | 不小于6.5且不大于8.5 | GB/T 5750.4-2023 8.1 |
| 8 | 游离氯 | mg/L | 0.58 | 与水接触时间≥30min，出 厂水和末梢水限值≤2；出 厂水余量≥0.3；末梢水余 量≥0.05 | GB/T 5750.11-2023 4.3 |

以下空白





检测用主要仪器

[illegible]