

# 检 测 报 告

报告编号： 2024-09-675

样品名称： 利港取水泵原水

受检单位： /

委托单位： 常州市住房和城乡建设局

国家城市供水水质监测网无锡监测站



## 声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

---

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：wxjcz@sina.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样 品 编 号： TY2409-0887  
样 品 类 别： 水源水  
样 品 性 状： 浑浊液体  
检 测 性 质： 委托检测  
采 样 单 位： 国家城市供水水质监测网无锡监测站  
采 样 地 点： 常州利港原水厂原水取水口  
采 样 日 期： 2024.09.29  
检 测 日 期： 2024.09.29~2024.10.04  
委托单位联系人： 徐棋  
委托单位联系方式： 13861299900  
检 测 依 据： 见内页  
评 价 依 据： /

说明（解释） /

备注 /

编制人：

徐棋

审核人：

王正华

签发人：

福

(检验检测专用章)

签发日期：2024年 10月 9日



检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 3838-2002 (III类) 标准限值	检测依据
1	水温	℃	27.5	/	GB/T 13195-1991
2	pH	无量纲	8.01	6~9	GB/T 5750.4-2023 8.1
3	溶解氧	mg/L	7.66	≥5	HJ 506-2009
4	高锰酸盐指数	mg/L	2.02	6	GB/T 5750.7-2023 4.1
5	化学需氧量 (COD <sub>Cr</sub> )	mg/L	7	20	HJ/T 399-2007
6	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	mg/L	1.1	4	HJ 505-2009
7	氨氮	mg/L	0.04	1.0	HJ 535-2009
8	总磷	mg/L	0.06	0.2(湖、库0.05)	HJ 670-2013
9	总氮	mg/L	1.48	1.0(湖、库)	HJ 667-2013
10	铜	mg/L	0.0013	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.6
11	锌	mg/L	<0.020	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
12	氟化物	mg/L	0.22	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
13	硒	mg/L	<0.00050	0.01	GB/T 5750.6-2023 10.4
14	砷	mg/L	0.0021	0.05	GB/T 5750.6-2023 9.1
15	汞	mg/L	<5.0×10 <sup>-5</sup>	0.0001	GB/T 5750.6-2023 11.4
16	镉	mg/L	<0.00050	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.4
17	铬 (六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
18	铅	mg/L	<0.00050	0.05	GB/T 5750.6-2023 14.3
19	氰化物	mg/L	<0.002	0.2	CJ/T 141-2018 5.2.1
20	挥发酚	mg/L	<0.002	0.005	CJ/T 141-2018 5.4.1
21	石油类	mg/L	<0.01	0.05	HJ 970-2018
22	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.020	0.2	GB/T 5750.4-2023 13.4
23	硫化物	mg/L	<0.020	0.2	GB/T 5750.5-2023 9.1
24	粪大肠菌群	个/L	9.3×10 <sup>2</sup>	10000	HJ 1001-2018



检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 3838-2002 标准限值	检测依据
25	硫酸盐	mg/L	38	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
26	氯化物	mg/L	27	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
27	硝酸盐氮	mg/L	1.39	10	GB/T 5750.5-2023 8.3
28	铁	mg/L	0.17	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
29	锰	mg/L	<0.00050	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.6

\*\*\*以下空白\*\*\*





### 检测用主要仪器

共 6 页 第 6 页